



- 1.所有冷水管均采用无缝钢管，保温均采用橡塑，厚度35mm，室外部分保温外加薄不锈钢保护壳。
- 2.所有阀门仪表均按系统图中确定。

冷水系统平面图 1:200

会签 COUNTERSIGN	
项目经理 PROJECT MANAGER	电气 ELEC.
建筑 ARCHT.	暖通 HVAC
结构 STRUCT.	工艺 PROCESS
给排水 PLUMBING	概预算 ESTIMATE/BUDGET
主设计方 DESIGN CONTRACTOR	
合作方 COOPERATOR	
附注 NOTES	
注册师专用章 Chartered Architect/Engineer	
出图专用章 Issue	
天津市中天建筑设计院 TIANJIN ZHONGTIAN ARCHITECTURE DESIGNING INSTITUTE	
工程设计资质证书 甲级 A112002542 PROJECT DESIGN QUALITY CERTIFICATE CLASS A112002542	
工程名称 PROJECT	天津泰达洁净材料有限公司
工程项目 SUB PROJECT	高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目
图纸名称 DRAWING TITLE	冷水系统平面图
专业负责人 DIVISION CHIEF	潘山
审定 AUTHORIZED	王小虎
审核 APPROVE	钟阳
校正 CHECK	樊婷婷
设计 DESIGN	潘山
制图 DRAWN	潘山
工号 PROJECT NO.	2006 分号
设计阶段 DES. PHASE	施工图 版次
日期 DATE	2021.09 图号 NT-03